

設計図書等に対する質疑回答書

令和6年4月24日
砂川市教育委員会学校再編課

工事名：砂川市義務教育学校建設工事（電気設備工事その1）

質疑に対する回答(第1次)

No.	質疑事項	回 答
1	内訳書の P37～P38、P67 について対応する機種等の図面が分かりません。また電波障害について、内訳書には記載がありますが対象図面がありません。（電話設備、電波障害）	電話設備は下記仕様の同等品以上としてください。 ・電話交換機：サクサ製 PLATIA III Ultimate 基本架+増設架×1+停電ユニット ・多機能電話機：サクサ製 TD1010 ・一般電話機：サクサ製 S83C 電波障害は [電気質疑1別紙] 参照。
2	P104、P106～P107 の図面と内訳書に相違があります。（電気時計） 図面優先でよろしいでしょうか。	図面を正とお考えください。